



## RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DO EDITAL

### A EMPRESA:

**AC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**

**CNPJ: 17.713.310/0001-56**

**Rua Major Jerônimo nº 257 - Sala 01 - Centro - CEP. 38.700-000**

**Fone: (34) 3061.8404 - 99102.6543 - Patos de Minas/MG**

**E-mail: [esfabio@yahoo.com.br](mailto:esfabio@yahoo.com.br)**

Ref. Processo Licitatório nº 183/2018 - Modalidade Pregão Presencial nº 08.149/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para aplicação de argamassa acrílica colorida na pista de caminhada do Parque do Cristo, conforme Processo Licitatório nº 183/2018.

O Pregoeiro do Município de Araxá/MG vem, em atendimento ao e-mail enviado ao Setor de Licitação, prestar os seguintes esclarecimentos técnicos referente ao instrumento em apreço:

Cumpramos ressaltar que o pedido de esclarecimentos feito pela empresa acima citada envolvia aspecto técnico, e por esse motivo foi enviado a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, onde os técnicos analisaram e responderam da seguinte forma:

### 1 - DO QUESTIONAMENTO DA EMPRESA:

A empresa solicita os seguintes esclarecimentos, que passo em síntese a relatar:

Favor enviar detalhe técnico a respeito do material a ser aplicado, pois não conseguimos identificar esse material e ainda o contato dos fornecedores desse material para maiores esclarecimentos.

### RESPOSTA:

A argamassa a ser utilizada na pista de caminhada localizada no Parque do Cristo - Araxá/MG, será uma argamassa com no mínimo 70% de acrílico na sua composição, a base de água, sem adição de cimento, receberá ao quartzo em sua composição oferecendo boa resistência a abrasão e antiderrapante. Sua aplicação deverá ser através "pistola de projeção de argamassa".

Assim tem entendido

Certo do esclarecimento prestado,

Atenciosamente,

Araxá-MG, 29 de outubro de 2018.

**Fabrcio Antnio de Araujo**  
**Presidente da CPL**