



RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO DO EDITAL

VECOL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ: 18.492.454/0001-92.

Avenida Amazonas nº 695, Bairro São Geraldo, Caixa Postal 533 - Fone: 34.3669.2863.

Araxá-MG

E-mail: vecol.licitacoes@hotmail.com

Ref. Processo Licitatório nº 079/2019 - Modalidade Pregão Presencial nº 08.065/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para execução de recuperação viária de Ruas dos Bairros Serra Morena, São Domingos e Boa Vista, conforme previsto no edital e seus anexos.

O Pregoeiro do município de Araxá/MG, vem através deste responder o questionamento feito por essa empresa, tendo como suporte técnico as informações prestadas pelos engenheiros da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana responsável pela elaboração dos projetos e planilhas.

DO QUESTIONAMENTO E RESPOSTA:

QUESTIONAMENTO 01:

A empresa Vecol Terraplenagem e Pavimentação Ltda. vem solicitar esclarecimento referente ao item 10.6, letra a, pertinente à comprovação de capacidade técnico-operacional.

a) Execução de pintura de ligação com emulsão RR-2C: 83.890 m²

Serão aceitos atestados que comprovem o mesmo serviço de pintura de ligação, porém com emulsão RR-1C, sendo que a complexidade dos serviços são similares e compatíveis?

RESPOSTA:

Sim, serão aceitos respeitando-se o princípio da similaridade. Ambas (RR-1C e RR-2C) são emulsões asfálticas com ruptura rápida, caracterizadas pela mesma função e / ou aplicação, diferenciadas apenas no quesito viscosidade.

Assim tem entendido

Certo do esclarecimento prestado,

Atenciosamente,

Araxá-MG, 30 de maio de 2019.

Fabício Antônio de Araújo
Pregoeiro

Eng. Felipe Leonel Cuzzuol
CREA-MG: 88454D
SMOPMU