



## **CADERNO DE RESPOSTAS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2017**

**MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 03.007/2017**

**OBJETO:** contratação de empresa especializada em engenharia civil, incluindo o fornecimento de material e mão de obra para conclusão da construção do prédio onde funcionará o gabinete do prefeito, conforme previsto no edital e seus anexos.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação vem em atendimento aos questionamentos levantados, publicar os seguintes esclarecimentos relativos ao instrumento em apreço:

---

### **1) DUVIDAS SOBRE OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO:**

**DEVERÁ SER ORÇADO:**

- Split hi wall de 18000 Btu/h: 1 CJ
- Split hi wall de 21000 Btu/h: 7 CJ
- Split piso teto 60000Btu/h: 3 CJ
- Plit cassete 48000 Btu: 3 CJ

---

### **2) DUVIDAS SOBRE OS ELEVADORES:**

- Rede elétrica 220V, Trifásico
- 2 Paradas
- 8 Pessoas
- 1 Entrada na cabina
- Percurso 4,55 m

---

### **3) DUVIDAS SOBRE AS POLTRONAS:**

- Poltrona de auditório, 1 lugar, sem prancheta, acabamento crepe.

---

### **4) DUVIDAS SOBRE AS CÂMERAS:**

- Deverá ser cotado conforme memorial descritivo.



**5) ESCLARECIMENTOS:**

- No item 13.3.12 a unidade é "unidade" e não "m<sup>2</sup>" como está.
- No item 8.2.1 a unidade é "m<sup>2</sup>" e não "UN" como esta.
- O desenho do concreto estampado será definido pela fiscalização da obra.

Certo do esclarecimento prestado,

Atenciosamente,

07 de Julho de 2017.

**Vicente Martins de Oliveira Júnior**  
**Comissão P. de Licitação**